



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Орловской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
КРОМСКОМУ РАЙОНУ

ул. 25 Октября, д. 28, п. Кромы, 303200,
Тел./факс: (48643) 2-28-03

От 27.03.2015г. № 67-2-21-10

БОУ ОО ДОД

«Детский оздоровительно-
образовательный (профильный)
центр «Солнечный»

Директору
Иваниной Г. Е.

303222, Орловская область,
Кромской район, дер. Легоща

В связи с наступающим пожароопасным периодом 2015 года, приемкой БОУ ОО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» к началу летней оздоровительной компании и в целях предупреждения возникновения пожара в результате неконтролируемого горения сухой травы, лесного пала, отделение надзорной деятельности по Кромскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области рекомендует выполнить весь комплекс мер пожарной безопасности на подведомственных объектах.

Провести мероприятия по очистке подведомственной территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. В целях недопущения распространения огня на территорию центра «Солнечный» организовать создание защитной минерализованной полосы. С работниками провести инструктаж по пожарной безопасности под запись в журнал инструктажа. Особое внимание необходимо уделить исправности наружного водоснабжения, состоянию подъездных путей, свободному проезду пожарной техники, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, проверке работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, заключению договоров на обслуживание АУПС и вывода сигнала «01» на ЕДДС ГУ МЧС России по Орловской области. На путях эвакуации на видных местах должны быть вывешены планы эвакуации людей при пожаре, а также знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения к эвакуационным выходам из здания в случае возникновения пожара. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Запоры на дверях эвакуационных

выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара и по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. А также, напоминаем Вам о том, что курение табака в зданиях и на территории центра «Солнечный» запрещено.

В случае обнаружения пожара или признаков горения необходимо:

- сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» «112» или 2-24-47;
- назвать точный адрес объекта;
- место возникновения пожара;
- сообщить свою фамилию и контактный телефон;
- принять меры по эвакуации людей;
- при необходимости отключить электроэнергию (общий рубильник);
- по возможности принять меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- организовать встречу пожарной охраны на месте вызова.

Начальник отделения НД
по Кромскому району
майор внутренней службы



А.В. Антонов